

АКТ (СПРАВКА) № 1
об итогах организации подготовки и проведения
тренировки по эвакуации при пожаре

В соответствии с приказом от 20.05.2025 № 123/01-20 «ерах по усилению противопожарного режима в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты проведена внеплановая объектовая тренировка, включающая в себя три этапа.

В период первого подготовительного этапа с 28.05.2025 по 29.05.2025 проводилась теоретическая подготовка воспитанников и работников образовательной организации, проверка систем противопожарной защиты.

На втором этапе 29.05.2025 была проведена практическая отработка плана эвакуации.

В 09 ч. 30 мин. имитировано возникновение очага возгорания в прачечной на первом этаже здания МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (далее – МБДОУ) по адресу ул. Снежная, д12. Возникновение очага возгорания было обнаружено кастеляншей (обслуживающим персоналом), которая немедленно передала сообщение о задымлении руководителю и ответственному за пожарную безопасность. Одновременно с передачей сообщения сработала система пожарной сигнализации.

В 09 ч. 30 мин. ответственным за пожарную безопасность включена система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, отключено электроснабжение, организовано открытие запасных выходов, сообщено в подразделение пожарной охраны место, время, адрес возникновения пожара.

В 09 ч. 31 мин. начата общая эвакуация людей.

В 09 ч. 40 мин. общая эвакуация людей завершилась построением на уличном участке.

В 09 ч. 42 мин проведено обследование помещений здания МБДОУ на наличие в них людей.

В эвакуации приняли участие:

- 38 воспитанника;
- 4 педагогических работников;
- 1 работник администрации;
- 3 работника учебно-вспомогательного персонала;
- 2 обслуживающий персонал;
- 1 медицинский работник.

На третьем этапе 29.05.2025 руководителем тренировки и посредниками подведены итоги подготовки и проведения учений.

Руководитель проинформировал, что в ходе тренировки достигнуты следующие результаты:

- эвакуированы все обучающиеся и работники образовательной организации;
- отключено электроснабжение здания;
- тренировка прошла организованно и быстро.

При проведении учений были выявлены следующие недостатки:

- в медицинском кабинете на втором этаже не слышно речевое оповещение, в связи с устаревшей системой пожарной безопасности

Руководитель тренировки отметил, что итоги тренировки в целом положительные, система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре сработали, цели и задачи тренировки достигнуты.

И.о. заведующего

Заведующий хозяйством

Л.А. Качелкинене

А.П. Ляшенко

АКТ (СПРАВКА) № 2
об итогах организации подготовки и проведения
тренировки по эвакуации при пожаре

В соответствии с приказом от 20.05.2025 № 123/01-20 «О мерах по усилению противопожарного режима в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты проведена плановая объектовая тренировка, включающая в себя три этапа.

В период первого подготовительного этапа с 28.05.2025 по 29.05.2025 проводилась теоретическая подготовка воспитанников и работников образовательной организации, проверка систем противопожарной защиты.

На втором этапе 29.05.2025 была проведена практическая отработка плана эвакуации.

В 09 ч. 00 мин. имитировано возникновение очага возгорания на пищеблоке на первом этаже здания МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (далее – МБДОУ) по адресу ул. Мира, д.8Б. Возникновение очага возгорания было обнаружено поваром (обслуживающим персоналом), который немедленно передал сообщение о задымлении руководителю. Одновременно с передачей сообщения сработала система пожарной сигнализации.

В 09 ч. 01 мин. кладовщиком включена система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, отключено электроснабжение, организовано открытие запасных выходов, сообщено в подразделение пожарной охраны место, время, адрес возникновения пожара.

В 09 ч. 01 мин. начата общая эвакуация людей.

В 09 ч. 11 мин. общая эвакуация людей завершилась построением на уличном участке.

В 09 ч. 12 мин. проведено обследование помещений здания МБДОУ на наличие в них людей.

В эвакуации приняли участие:

- 99 воспитанников;
- 7 педагогических работников;
- 6 работника учебно-вспомогательного персонала;
- 6 обслуживающий персонал;
- 1 медицинский работник.

На третьем этапе 29.05.2025 руководителем тренировки и посредниками подведены итоги подготовки и проведения учений.

Руководитель проинформировал, что в ходе тренировки достигнуты следующие результаты:

- эвакуированы все обучающиеся и работники образовательной организации;
- отключено электроснабжение здания;
- тренировка прошла организованно и быстро.

При проведении учений были выявлены следующие недостатки:

- в кастилянной и в группе «Капелька» на втором этаже не слышно речевое оповещение, в связи с устаревшей системой пожарной безопасности

Руководитель тренировки отметил, что итоги тренировки в целом положительные, система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре сработали, цели и задачи тренировки достигнуты. Вместе с тем, в связи с выявленными недостатками необходимо:

- дополнительно совместно с обслуживающими организациями провести проверку системы пожарной сигнализации.

И.о. заведующего
Заведующий хозяйством



Л.А. Качелкинене
А.П. Ляшенко

УТВЕРЖДЕН
Приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад № 37»
от 29.05.2025 № 134/01-20

АКТ (СПРАВКА) № 3
об итогах организации подготовки и проведения
тренировки по эвакуации при пожаре

В соответствии с приказом от 20.05.2025 № 123/01-20 «О мерах по усилению противопожарного режима в МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты проведена плановая объектовая тренировка, включающая в себя три этапа.

В период первого подготовительного этапа с 28.05.2025 по 29.05.2025 проводилась теоретическая подготовка воспитанников и работников образовательной организации, проверка систем противопожарной защиты.

На втором этапе 29.05.2025 была проведена практическая отработка плана эвакуации.

В 10 ч. 00 мин. имитировано возникновение очага возгорания в электрощитовой на первом этаже здания МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (далее – МБДОУ) по адресу ул. Парковая, д.36А. Возникновение очага возгорания было обнаружено младшим воспитателем (учебно-вспомогательным персоналом), который немедленно передал сообщение о задымлении руководителю. Одновременно с передачей сообщения сработала система пожарной сигнализации.

В 10 ч. 00 мин. младшим воспитателем включена система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, отключено электроснабжение, организовано открытие запасных выходов, сообщено в подразделение пожарной охраны место, время, адрес возникновения пожара.

В 10 ч. 01 мин. начата общая эвакуация людей.

В 10 ч. 08 мин. общая эвакуация людей завершилась построением на уличном участке.

В 10 ч. 10 мин. проведено обследование помещений здания МБДОУ на наличие в них людей.

В эвакуации приняли участие:

- 16 воспитанник;
- 2 педагогических работников;
- 3 работника учебно-вспомогательного персонала;

На третьем этапе 29.05.2025 руководителем тренировки и посредниками подведены итоги подготовки и проведения учений.

Руководитель проинформировал, что в ходе тренировки достигнуты следующие результаты:

- эвакуированы все обучающиеся и работники образовательной организации;
- отключено электроснабжение здания;
- тренировка прошла организованно и быстро.

Руководитель тренировки отметил, что итоги тренировки в целом положительные, система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре сработали, цели и задачи тренировки достигнуты. Вместе с тем, в связи с выявленными недостатками необходимо:

- воспитателям дополнительно провести занятия по правилам пожарной безопасности с воспитанниками на групповых занятиях.

И.о. заведующего
Заведующий хозяйством



Л.А. Качелкинене
А.П. Ляшенко